

平成 23 年 11 月 24 日  
相模鉄道株式会社

### 希望ヶ丘駅コンコースでの火災発生について（お詫び）

本日（11 月 24 日）14 時 30 分頃、希望ヶ丘駅コンコースの下りホーム側エスカレーター付近で火災が発生いたしました。ご利用のお客様・周辺住民の皆様には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

詳細について下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 発生日時 平成 23 年（2011 年）11 月 24 日（木）14：30 分頃
2. 発生場所 希望ヶ丘駅コンコース（下りホーム側エスカレーター付近）
3. 状 況 (1) 14 時 30 分頃、希望ヶ丘駅下りホーム側のエスカレーター付近より煙が上がりました。  
(2) 15 時 15 分頃、消防隊により鎮火しました。  
(3) 列車への影響 上り 4 本・下り 2 本の遅延  
(4) 影響人員 約 2,000 人
4. 被害状況 人的被害  
11 月 24 日（木）17 時現在、ご利用のお客様、周辺住民の皆様からの被害のお申し出はありません。  
物的被害  
下りホーム側のエスカレーターを使用停止中。
5. 原 因 希望ヶ丘駅エレベーター設置工事による溶接作業中に火花が飛散し、下りエスカレーター内に落ちて埃に引火したため火災が発生したものです。
6. 対 策 溶接作業中は火花が飛散しないよう十分に養生し、安全管理を徹底して再発防止に万全を期してまいります。

以上